



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 4537/12-2

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru montažnog
nenosećeg instalacionog zida "KNAUF W116"
debljine 220 mm. Metalna dvostruka
podkonstrukcija, termoizolacija, obostrano
obložen dvostrukim gipskartonskim GKF
pločama. Zid je proizvodnje KNAUF - Zemun.

Naručilac:

"KNAUF ZEMUN" d.o.o.
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-935/51-1 od 31.01.2012.

Sadržaj:

Ukupno 10 (deset) strana, od čega 6 strana u
prilozima.


Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara

Rukovodilac

Slaviša Bogušević, dipl.inž.arh.

Beograd, 23. maj 2012. godine



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.090, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

**OTPORNOST PREMA POŽARU
MONTAŽNOG NENOSEĆEG INSTALACINOG ZIDA
TIP "KNAUF W116"
dimenzija: 3000 mm x 3000 mm, debljine 220 mm,
proizvodnje KNAUF Zemun**

IZNOSI: 90 minuta (1,5 h).

Uzorak se sastoji od dvostruke metalne podkonstrukcije, termoizolacije - staklena vuna, obostrane obloge - dvostruke GKF gipskartonske ploče.

Naručilac ispitivanja: "KNAUF ZEMUN" d.o.o.
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 23. maj 2012. godine

Rukovodilac ispitivanja
Dragiša Ivanisević
Dragiša Ivanisević, dipl.mas.inž.